

Numer zapytania	Z88/473/1
Tytuł zapytania	Przegląd i konserwacja zasilacza UPS w kontenerze Bzie Las
Kupiec prowadzący:	Szwajca, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szwajca, Robert
Data złożenia:	2026-05-18 09:29:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-18 11:16:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-25 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-21 07:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej obejmującej przegląd i konserwację zasilacza UPS typu SENTRY ST10, s/n: LN40UT965800002. Przedmiotowy zasilacz zabudowany jest w kontenerze technologicznym Bzie Las.

Miejsce realizacji prac: Kontener technologiczny BzL, współrzędne GPS: 49.961462877740956, 18.65134242142399

Zakres prac obejmuje wykonanie czynności serwisowych i kontrolnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) urządzeń oraz obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności:

- Kontrole nastaw parametrów elektrycznych zasilacza UPS (napięcie ładowania baterii, napięcie wyjściowe).
- Kontrola stanu połączeń logicznych.
- Kontrola stanu i parametrów kondensatorów.
- Kontrola stanu elementów mocy.
- Kontrola stanu wentylatorów chłodzących.
- Kontrola stanu połączeń energetycznych, stanu izolacji przewodów oraz stanu zacisków przewodów.
- Kontrola elementów mocy, kondensatorów szyny DCBUS, kondensatorów filtrów wejściowych i wyjściowych.
- Kontrola paneli LCD, poprawność sygnalizacji.
- Pomiary parametrów elektrycznych wszystkich baterii w tym napięcia i rezystancji wewnętrznej.
- Pomiary temperatury w pomieszczeniu, oględziny otoczenia zasilacza.
- Odkurzanie wnętrza zasilacza, czyszczenie podzespołów z kurzu.
- Regulację parametrów pracy zasilacza o ile tego wymaga.
- Sprawdzenie historii alarmów i zdarzeń, kasowanie błędów.
- Sprawdzenie przełącznika Bypassu zewnętrznego o ile UPS jest w niego wyposażony.
- Oględziny obudów zasilacza, szafek bateryjnych, tabliczek znamionowych i informacyjnych.

Wykonanie przeglądu możliwe będzie wyłącznie w godzinach 6:00-14:00, kiedy obecny jest pracownik posiadający uprawnienia do otwarcia kontenera.

Dodatkowo oferta cenowa winna zawierać:

- Termin płatności
- Termin ważności oferty
- Termin realizacji zamówienia
- Wypełnione oświadczenie nr 1, nr 2 (w załączeniu)
- Termin płatności usługi - 90 dni (w przypadku dużych przedsiębiorców) lub 60 dni (w przypadku firm małych i średnich) od daty wystawienia faktury. W przypadku braku zgody na wyżej wymieniony termin płatności prosimy o przedstawienie oferty tylko z preferowanym przez Państwa terminem płatności.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	1_Oswiadczenie_o_statusie_przedsiębiorcy.pdf
2.	2_Oswiadczenie.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przegląd i konserwacja zasilacza UPS w kontenerze Bzie Las		1	szt.	SRK

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: zgodnie z treścią zapytania
2.	Miejsce dostawy: kontener Bzie Las
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Gwarancja: 24 miesiące

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie